

ROKU® System AWM III

Feuerbeständig (90 min.)

Brandschutzmanschette als Einzelabschottung für isolierte und unisolierte brennbare Rohre mit oder ohne Schallschutzschlauch



Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.17-1651	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottgröße	Wand	Abh. von Medium, Art d. Durchführung und Verschlusswerkstoff
	Decke	Abh. von Medium, Art d. Durchführung und Verschlusswerkstoff
Aufbauhöhe der Manschette	Ø 32 - 110 mm: Bauhöhe = 26,6 mm Ø 125 - 160 mm: Bauhöhe = 40 mm	

Alle Angaben in mm

Werte besser schützen.



Marken der Gruppe



Allgemeine Informationen

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke
- Abschottung von gerade oder schräg verlaufenden Rohren, Anbringung der Manschette auch auf Muffen

Belegung

Rohrleitungen	max. Durchmesser
PVC, PE, PP	≤ 160 (Decke) ≤ 125 (Massivwand) ≤ 110 (Leichte Trennwand)
Geberit Silent db 20	≤ 160 (Decke) ≤ 125 (Massivwand) ≤ 110 (Leichte Trennwand)
FRIAPHON	≤ 160 (Decke) ≤ 125 (Massivwand) ≤ 110 (Leichte Trennwand)
Skolan dB	≤ 160 (Decke) ≤ 125 (Massivwand) ≤ 110 (Leichte Trennwand)
Raupiano plus	≤ 125
Wavin SiTech	≤ 160
POLO-KAL NG	≤ 160
POLO-KAL 3 S	≤ 160
PE-X	≤ 63

Alle Angaben in mm

Produkte

	AWM III Brandschutzmanschette Stk. – Art.-Nr. 01141050 - 01141160
	ROKU® 1000 Brandschutzkitt Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01149002
	PYRO-SAFE® SIBRALIT DX Brandschutzspachtel Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004
	Mineralwolle Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000
	PYRO-SAFE® GFM Brandschutzmörtel Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01167000 Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 01167020
	PYRO-SAFE® NOVASIT K2 Brandschutzmörtel Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01163000
	Schottschild KUHNSYSTEME Stk. – Art.-Nr. 01229020