

Leistungserklärung

KA-15-0237-FLAMRO® BMA

Datum: 18.02.2020
Rev.: 01

Seite 1 / 1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FLAMRO® BMA

Verwendungszweck

Brandschutzprodukt für Abschottungen

Hersteller

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 1

Europäisches Bewertungsdokument

EAD 350454-00-1104

Europäische Technische Bewertung

ETA-15/0237 vom 05.10.2018

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761-CPR-0462

Technische Bewertungsstelle

ETA-Danmark A/S, Nordhavn

Die notifizierte Stelle

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Kennnummer 0761

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13501-1
Feuerwiderstand	maximal Klasse EI 120 - Details siehe ETA-15/0237	EN 13501-2
Abgabe gefährlicher Stoffe	Keine gefährlichen Stoffe	ETA-15/0237
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ Y ₂	EOTA TR 024

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Diese Leistungserklärung ist online verfügbar unter www.flamro.de.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



i.V. Christian Meyer-Korte
Product Management Construction



i.A. Daniel Bernhardt
Technical Documentation Construction