



# Leistungserklärung

Nr. 0128-PYRO-SAFE®-CT  
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Datum: 25.09.2018  
Rev.: 05  
Seite 1 / 1

## **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

## **Verwendungszweck**

Produkt für Kabelabschottungen

## **Hersteller**

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,  
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

## **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 1

## **Europäisches Bewertungsdokument**

ETAG 026-2:2011

## **Europäische Technische Bewertung**

ETA-16/0016 vom 18.01.2016

## **Zertifikat der Leistungsbeständigkeit**

0761-CPR-0460

## **Technische Bewertungsstelle**

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

## **Die notifizierte Stelle**

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Kennnummer 0761

## **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klassifizierung gemäß Anhang der ETA-16/0016	EN 13501-1
Feuerwiderstand	Abhängig von Ausführungs- und Bauteilart sowie den durchgeführten Leitungen maximal Klasse EI 120 - siehe ETA-16/0016	EN 13501-2
Abgabe gefährlicher Stoffe	Keine gefährlichen Stoffe	ETAG 026-2
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ X	EOTA TR 024

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Diese Leistungserklärung ist online verfügbar unter [www.svt.de](http://www.svt.de).

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Christian Meyer-Korte  
Product Management Construction

i.A. Daniel Bernhardt  
Technical Documentation Construction