



**Leistungsverzeichnis**  
**100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.0003.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2373. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,03 m <sup>2</sup>				
02.0004.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2373. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,04 m <sup>2</sup>				
02.0005.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2373. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,05 m <sup>2</sup>				
02.0006.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2373. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,06 m <sup>2</sup>				
02.0007.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2373. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,07 m <sup>2</sup>				
02.0008.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2373. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,08 m <sup>2</sup>				
02.0009.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2373. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,09 m <sup>2</sup>				
02.0010.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß				

## Leistungsverzeichnis

### 100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		aBG Z-19.53-2373. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,10 m <sup>2</sup>		
02.0020.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2373. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,20 m <sup>2</sup>		
02.0030.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2373. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,30 m <sup>2</sup>		
02.0040.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2373. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,40 m <sup>2</sup>		
02.0050.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2373. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,50 m <sup>2</sup>		
02.0100.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2373. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 1,00 m <sup>2</sup>		