

AUSSCHREIBUNGSTEXT
FLAMRO FKS I-KANAL

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01	1	<p>Brandschutzmaßnahme: Elektro Brandschutzkanäle als fertiges Leitungsführungssystem Feuerwiderstandsklassen I 30 // I 60 // I 90 // I 120</p> <p>Liefern und Montieren von brandschutztechnisch selbsttragenden Kabelkanälen für das Verlegen von Elektro-, Daten- und Nachrichtenkabeln an Decken und Wänden (einschließlich leichter Trennwände nach DIN 4102 Teil 4 (Tabelle 48)) für waagrechte oder senkrechte Verlegung bzw. abgehängt von Decken mit Gewindestangen / Montageschienen oder Hänge- stielen / Auslegern mit Allgemeinem Bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) nach DIN 4102 Teil 11. Bestehend aus selbsttra- genden U-förmigen Metallgehäusen aus verzinktem Stahlblech und hierauf zu verschraubenden Deckeln, ausgekleidet mit mineralischen Brandschutzbauplatten. Der Brandschutzkanal ist als montagefertiges System-Bauelement zu liefern und gemäß den Herstellervorgaben in direkter oder abgehängter Montage an Wänden oder Decken zu montieren. Die verzinkte Blechummantelung muß in allen RAL-Farben lieferbar sein.</p> <p>Wand- und Deckenanschlüsse bzw. Wand- und Deckendurchführungen müssen laut Allgemeinem Bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) möglich sein. Die Abhängung darf nicht zwingend nur unter den Stößen vorgeschrieben sein, ebenso darf keine Stoßhinterlegung gefordert werden.</p> <p>Die Kanalelemente müssen in 4-seitiger, 3-seitiger und 2-seitiger (auch klappbarer) Ausführung lieferbar sein. Reduzie- rungen zwischen unterschiedlichen Kanalgrößen müssen möglich sein.</p> <p>Liefernachweis: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen Tel.: 06746/9410-0 Fax: 06746/9410-10</p> <p>Fabrikat: FLAMRO FKS Typen BIK 30 M, BIK 60 M, BIK 90 M (Mineralwolle) Typen BIK 30 K, BIK 60 K, BIK 90 K, BIK 120 K (Kalziumsilikat) Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3080/7780-MPA BS</p> <p>oder gleichwertig Fabrikat/Typ</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).

AUSSCHREIBUNGSTEXT
FLAMRO FKS I-KANAL

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
02	1	<p>Liefen und Montieren von FLAMRO Brandschutz-Fertigkanälen der Baureihe FKS Kanaltypen: BIK 30 M oder BIK 60 M oder BIK 90 M (Mineralwolle) Kanaltypen: BIK 30 K oder BIK 60 K oder BIK 90 Koder BIK 120 K (Kalziumsilikat) Einschließlich Befestigungsmaterial Lichtes Innenmaß in mm für gerade Teile (1.200 mm) und Formteile wie Ecken (Flachwinkel) 90°, Innenecken 90°, Außenecken 90°, Bögen 45°, T-Stücke, Doppel T-Stücke, Abschlußkappen etc.</p> <p>Breite Höhe</p> <p>60 x 50</p> <p>110 x 50</p> <p>210 x 50</p> <p>160 x 100</p> <p>260 x 100</p> <p>Material:</p> <p>Lohn:</p> <p>Hinweis: Über die Standardgrößen hinaus sind alle Zwischenmaße von Breite 60 mm bis 1000 mm und Höhe 50 mm bis 500 mm lieferbar.</p> <p>Reduzierungen für unterschiedliche Innenmaße sind lieferbar.</p> <p>Zubehör:</p> <p>Trennstege</p> <p>Stück</p> <p>Längen Anpassungsset</p> <p>Stück</p> <p>Wand/Deckenanschluß</p> <p>Stück</p> <p>Kabelklammern für Kanal- Standardgrößen</p> <p>Stück</p> <p>Lüftungselemente für Kanaltyp</p> <p>Stück</p> <p>Einzelkabelauführungen</p> <p>Stück</p> <p>Ausführung von Kabel-Bündeln</p> <p>Stück</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).