



IZJAVA O SVOJSTVIMA
Br. 01164000-NOVASIT-VGM
PYRO-SAFE NOVASIT VGM

Tip proizvoda
Normalan zidarski mort

Identifikacija/broj serije
PYRO-SAFE NOVASIT-VGM
vidi otisak na ambalaži/otpremnicu

Svrha uporabe
Normalan zidarski mort prema ispitivanjima sposobnosti za izradu odvoja u kanalima u zidovima i stropovima prikladan je i za fuge oko zaštitnog poklopca od požara i za punjenje okvira kod vrata sa zaštitom od požara.

Proizvođač
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Gluesinger Strasse 86
D - 21217 Seevetal

Sustav za ocjenjivanje i provjeru trajnosti svojstava
Sustav 2+

Ispitna stanica
MPA Bau Hannover, identifikacijski broj 0764

na temelju prve inspekcije tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje izdaje
potvrdu o usklađenosti tvornički kontrole proizvodnje br. 0764-CPD-0200

i provodi trajan nadzor, ocjenjivanje i evaluaciju tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+.

Deklarirana svojstva

Važna svojstva	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u slučaju požara	A1	EN 998-2:2010
Tlačna čvrstoća	M 10	
Početna čvrstoća (čvrstoća prijanjanja):	0,3 N/mm ² (vrijednost u tablici)	
Apsorpcija vode	NPD	
Sadržaj klorida	≤ 0,10 M.-%	
Paropropusnost μ	15/35 (vrijednost u tablici)	
Toplinska vodljivost $\Lambda_{10, dry}$	≤ 0,82 W/(mK) za P=50% ≤ 0,89 W/(mK) za P=90% (vrijednosti u tablici u skladu s EN 1745)	
Trajno prijanjanje (otpornost na mraz)	Procjena prema odredbama koje vrijede na predviđenom mjestu promjene žbuke	

Svojstvo proizvoda za koji je izdana Izjava o svojstvima odgovara deklariranom svojstvu. Odgovoran za izradu ove Izjave o svojstvima jest samo proizvođač naveden u ovoj Izjavi o svojstvima.
Potpisano za proizvođača i u proizvođačevo ime:

po punomoći Christian Meyer-Korte
Voditelj proizvodnje i distribucije
Industrija & OEM

po punomoći Andree Schober
Centrala tehnika/
Voditelj odjela za kemiju