



VYHLÁSENIE O VÝKONE
č. 01164000-NOVASIT-VGM
PYRO-SAFE NOVASIT VGM

Typ produktu
Normálna murárska malta

Identifikácia/číslo šarže
PYRO-SAFE NOVASIT VGM
pozri tlačенý text na nádobe/dodací list

Účel použitia
Normálna murárska malta so skúškou spôsobilosti určená na zhotovenie potrubných priečok v stenách a stropoch, vhodná tiež na výplň medzier v okolí protipožiarnych uzáverov a na zasypanie rámov protipožiarnych dverí.

Výrobca
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Gluesinger Strasse 86
D - 21217 Seevetal, Nemecko

Systém na hodnotenie a overenie výkonovej odolnosti
Systém 2+

Upovedomený úrad
MPA Bau Hannover, identifikačné číslo 0764

vystavil na základe prvej inšpekcie závodu a internej výrobnéj kontroly závodu
osvedčenie o zhode internej výrobnéj kontroly závodu č. 0764-CPD-0200

a uskutočňuje priebežné monitorovanie, posudzovanie a hodnotenie internej výrobnéj kontroly závodu podľa systému 2.

Vyhlásený výkon

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A1	EN 998-2 :2010
Pevnosť v tlaku	M 10	
Začiatočná pevnosť v šmyku (súdržnosť):	0,3 N/mm ² (tabuľková hodnota)	
Absorpcia vody	NPD	
Obsah chloridov	≤ 0,10 M.-%	
Priepustnosť vodnej pary μ	15/35 (tabuľková hodnota)	
Tepelná vodivosť $\Lambda_{10, dry}$	≤ 0,82 W/(mK) pre P=50% ≤ 0,89 W/(mK) pre P=90% (tabuľkové hodnoty p. EN 1745)	
Trvácnosť (odolnosť voči mrazu)	Posúdenie podľa podmienok platných na plánovanom mieste použitia malty	

Výkon produktu, pre ktorý bolo vystavené toto vyhlásenie o výkone, zodpovedá vyhlásenému výkonu. Za vyhotovenie tohto vyhlásenia o výkone zodpovedá jedine výrobca uvedený v tomto vyhlásení.
Za výrobcu a v mene výrobcu podpísali splnomocnené osoby:

Christian Meyer-Korte
Manažér produktov a predaja
Priemysel & OEM

Andree Schober
Centrálny technik/
Vedúci oddelenia chémie