



IZJAVA O ZMOGLJIVOSTI
Nr. 01164000-NOVASIT-VGM
PYRO-SAFE NOVASIT VGM

Tip izdelka
Običajna zidarska malta

Identifikacija/številka serije
PYRO-SAFE NOVASIT VGM
glejte vtis na vsebniku/dobavnico

Namen uporabe
Običajna zidarska malta je v skladu s preizkusom ustreznosti primerna za izdelavo požarnih zapor v stenah in stropih, za fuge okrog zaščitnih požarnih loput in za polnjenje okvirov pri protipožarnih vratih.

Izdelovalec
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Gluesinger Strasse 86
D - 21217 Seevetal

Sistem za ocenitev in preverjanje obstojnosti lastnosti
Sistem 2+

Priglašeni organ
MPA Bau Hannover, številčna oznaka 0764

je na podlagi prvega inšpekcijskega pregleda obrata in interne proizvodne kontrole izdal
potrdilo o skladnosti interne proizvodne kontrole št. 0764-CPD-0200

in stalno nadzira, ocenjuje in evalvira interno proizvodno kontrolo v skladu s sistemom 2+.

Deklarirane lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Vedenje pri požaru	A1	EN 998-2:2010
Tlačna trdost	M 10	
Začetna strižna odpornost (zlepljena strižna odpornost):	0,3 N/mm ² (tabelarična vrednost)	
Vpojnost vode	NPD	
Vsebnost klorida	≤ 0,10 utežni %	
Propustnost za vodne hlape μ	15/35 (tabelarična vrednost)	
Toplotna prevodnost $\Lambda_{10,dry}$	≤ 0,82 W/(mK) za P=50% ≤ 0,89 W/(mK) za P=90% (tabelarične vrednosti po EN 1745)	
Trajnost (odpornost na zmrzal)	Ocenitev v skladu z določili, ki veljajo na kraju predvidenega mesta uporabe malte	

Značilnosti izdelka, za katerega je bila izdana izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim lastnostim. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izdelovalec, naveden v tej izjavi o lastnostih.

Podpisnik za izdelovalca in v imenu izdelovalca:

p.p. Christian Meyer-Korte
Proizvodni in prodajni menedžer
Industrija in OEM

p.p. Andree Schober
Centrala tehnika/
Vodstvo kemija