



KOKYBĖS PARAMETRŲ DEKLARACIJA
Nr. 0128-PYRO-SAFE-CT
„PYRO-SAFE CT“

Produkto tipas
Kabelio priešgaisrinės apsaugos atitvara

ID / Partijos Nr.
Kabelio priešgaisrinės apsaugos atitvara „PYRO-SAFE CT“
Žr. gaminio etiketę/ krovinio važtaraštį

Paskirtis
Kabelio apsauginė atitvara naudojama uždaryti priešgaisrinės sienelės ar stogo angą, pro kurią pravedami kabeliai, ir ši atitvara suteikia reikiamą priešgaisrinę sienelės ar stogo saugą kabelio perėjimo vietoje.

Gamintojas
„svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International“
Gluesinger Strasse 86
D - 21217 Seevetal

Kokybinių parametrų pastovumo įvertinimo ir patikros sistema
Sistema 1

Notifikuota institucija
Statybos medžiagų bandymo institutas MPA Braunschweig, ID 0761

atliko pradinį gaminio bandymą, pradinę gamyklinę patikrą, gamybos kontrolę ir yra atsakingas už nuolatinę priežiūrą, gamyklos gamybos kontrolės įvertinimą ir tvirtinimą.

Atitikties pažymėjimas Nr. 0761-CPD-0294

patvirtina, kad buvo įvykdyti visi gamyklos gamybos kontrolės reikalavimai, kaip nurodyta

ETA 13/0821

Paskelbti kokybės parametrai

Pagrindiniai parametrai	Eksplotavimas	Harmonizuota techninė specifikacija
Degumas	Klasifikacija pagal ETA 13/0821 1-ąjį priedą	EN 13501-1
Atsparumas ugniai	Priklausomai nuo konstrukcijos ir detalės tipo, taip pat pravedamų kabelių EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120 – žr. ETA 13/0821	EN 13501-2
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	Jokių pavojingų medžiagų	ETAG 026-2
Tvarumas ir eksploatacinės savybės	Naudojimo - Kategorijos tipas X	EOTA TR 024

Šioje deklaracijoje nurodyti gaminio kokybės parametrai atitinka deklaruojamus kokybės parametrus. Atsakomybė už šios kokybės parametrų deklaracijos parengimą išskirtinai priskiriama nurodytam gamintojui. Pasirašyta gamintojo vardu:

Christian Meyer-Korte
Gaminų ir pardavimų vadovas
„Industry & OEM“

Andree Schober
Centrinis inžinerinis departamentas/
Cheminių medžiagų vadovas