



PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
Č. 0128-PYRO-SAFE-CT
PYRO-SAFE CT

Typ výrobku
Protipožiarna káblová upchávka

Id. č./Číslo šarže
Protipožiarna káblová upchávka PYRO-SAFE CT
Pozri typový štítok na výrobku/dodací list

Zamýšľané použitie
Protipožiarna upchávka sa používa na uzatvorenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch, cez ktoré prechádzajú káble a umožňujú zachovať správnu požiarnu odolnosť steny alebo stropu, cez ktorú prechádzajú káble. .

Výrobca
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Gluesinger Strasse 86
D - 21217 Seevetal

Systém na posudzovanie a overovanie vlastností
Systém 1

Notifikovaný orgán
Skúšobný ústav stavebných materiálov MPA Braunschweig, ID 0761

vykonal počiatočnú typovú skúšku výrobku, počiatočnú kontrolu výrobného závodu a kontrolu výroby u výrobcu a zodpovedá za nepretržitý dozor, posudzovanie a schvaľovanie riadenia výroby u výrobcu.

Osvedčenie o zhode č. 0761-CPD-0294

potvrďuje, že boli splnené všetky požiadavky na uznanie kontroly výroby u výrobcu, ako je to uvedené v technickej špecifikácii **ETA 13/0821**

Deklarované vlastnosti

Základné vlastnosti	Technické parametry	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Klasifikácia podľa prílohy 1 ETA 13/0821	EN 13501-1
Požiarna odolnosť	Podľa typu konštrukcie a dielu, a rovnako podľa typu použitých káblov EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120 - viz ETA 13/0821	EN 13501-2
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Bez nebezpečných zlúčenín	ETAG 026-2
Trvanlivosť a použiteľnosť	Kategória použitia Typ X	EOTA TR 024

Výkonnosť výrobku, na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, zodpovedá deklarovanej výkonnosti. Výrobca, ktorý je uvedený v tomto dokumente, výlučne zodpovedá za zostavenie tohto vyhlásenia v súlade s nariadením EÚ č. 305/2011.

Toto vyhlásenie o výkonnosti je zverejnené na webovej stránke www.svt.de.

Podpísal v mene a v zastúpení výrobcu:

Christian Meyer-Korte
Vedúci produktového manažmentu/Súkromná značka

Andree Schober
Centrálne konštrukčné oddelenie/
Vedúci oddelenia chémie