



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. LE-01151-PYRO-SAFE- Fugenabdichtung PYRO-SAFE spraugu hermetizācijas sistēma

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs
Lineārā spraugu hermetizācijas sistēma ar uguns aizsardzības barjerām

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvuzstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā
Spraugu hermetizācijas sistēma **PYRO-SAFE Fugenabdichtung** obligāti satur minerālšķiedru plātnes, pārklāšanas viela ugunsgrēka gadījumā **PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1** un pildvielu, kas uzpuņķojas ugunsgrēka gadījumā **PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3**
Skatiet izstrādājuma etiķeti / piegādes piezīmi

Būvuzstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs
Spraugu hermetizācijas sistēma "PYRO-SAFE Fugenabdichtung" ir piemērota horizontālu un vertikālu lineāru telpu noslēgšanai (lineāras spraugas starp blakusesošiem komponentiem), un tās funkcija ir uzturēt telpu noslēdzošo elementu ugunsizturību vietās, kur šie elementi atdalīti viens no otra ar spraugām vai atstarpēm.

Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Gluesinger Strasse 86
D - 21217 Seevetal

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā
Sistēmas 1 un 3

Pilnvarotā iestāde
Konstrukciju materiālu testēšanas institūts MPA Braunschweig, ID 0761

ir veikta izstrādājuma sākotnējā veida pārbaude un ražotnes sākotnējā veida apskati, un ražotnes produkcijas kontroli (sistēma 1) un atbild par ražotnes produkcijas kontroles nepārtrauktu apsekošanu, novērtēšanu un apstiprināšanu saskaņā ar 1. sistēmu.

Atbilstības sertifikāts nr. 0761-CPD-0351

apstiprina, ka ir izpildītas visas rūpnīcas produkcijas kontroles prasības, kas uzskaitītas

ETA 13/0543

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Veiktspēja	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturība	Klasifikācija saskaņā ar ETA 13/0543 1. pielikumu	EN 13501-1
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3	Klase E	
Ugunsizturība	Atkarībā no iekārtas tipa, maksimāli EI 120-H-X-B-20 līdz 100, EI 120-V-X-B-20 līdz 100 vai EI 120-T-X-B-20 līdz 100 – skatiet ETA 13/0543	EN 13501-2
Bīstamu vielu izdalīšanās	Nav bīstamu vielu iekārtā TR 034	ETAG 026-3
Izturība un apkalpojamība	Izmantošanas kategorija veids Z ₁	

Izstrādājums, uz kuru attiecas šī deklarācija, atbilst deklarētai veiktspējai. Atbildība par šīs veiktspējas deklarācijas sastādīšanu gulstas tikai un vienīgi uz šeit minēto Ražotāju.

Ražotāja vārdā parakstīta:

Christian Meyer-Korte
Produktu pārvaldīšanas / privāta marķējuma

Andree Schober
Galvenā inženierijas depart. / ģimnijas nodaļas vadītājs