

Leistungsverzeichnis

100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
09.0002.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806.				
Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,02 m ²				
09.0003.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806.				
Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,03 m ²				
09.0004.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806.				
Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,04 m ²				
09.0005.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806.				
Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,05 m ²				
09.0006.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806.				
Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,06 m ²				
09.0007.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806.				
Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,07 m ²				
09.0008.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806.				

