



**Leistungsverzeichnis****100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		bis 0,02 m <sup>2</sup>		
10.0003.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei einseitigem Einbau und Durchführung von Kabeln gemäß abZ Z-19.15-1903 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,03 m <sup>2</sup>		
10.0004.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei einseitigem Einbau und Durchführung von Kabeln gemäß abZ Z-19.15-1903 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,04 m <sup>2</sup>		
10.0005.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei einseitigem Einbau und Durchführung von Kabeln gemäß abZ Z-19.15-1903 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,05 m <sup>2</sup>		
10.0006.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei einseitigem Einbau und Durchführung von Kabeln gemäß abZ Z-19.15-1903 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,06 m <sup>2</sup>		
10.0007.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei einseitigem Einbau und Durchführung von Kabeln gemäß abZ Z-19.15-1903 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,07 m <sup>2</sup>		
10.0008.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei einseitigem Einbau und Durchführung von Kabeln gemäß abZ Z-19.15-1903 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,08 m <sup>2</sup>		
10.0009.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei einseitigem Einbau und Durchführung von Kabeln gemäß abZ Z-19.15-1903 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,09 m <sup>2</sup>		
10.0010.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei		

