Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

01. **Feusilit FSK**

Herstellen von Abschottungen für Durchführungen von Lüftungsleitungen bzw. Feuerschutzklappen durch Massivwände und Decken bestehend aus Brandschutzmörtel PYRO-SAFE NOVASIT K2.
Feuerwiderstandsklasse der Bauteile F 30 - F 120 nach DIN 4102-4.

Die Abschottung muss dicht gegen Feuer und Rauchgase, raumabschließend, spritzwasserfest, löschwasser-strahlfest und mechanisch stabil sein.

Die Fugen um die Feuerschutzklappen müssen mit den in der bauaufsichtlichen Zulassung der Feuerschutzklappe angegebenen Mindestgrößen übereinstimmen.

Brennbare oder andere Fugenfüllungen, die nicht der bauaufsichtlichen Zulassung der Feuerschutzklappen entsprechen, sind restlos zu entfernen.

Der Brandschutzmörtel muss nach DIN V 18580, DIN 1053 sowie DIN EN 998-2 mit einer Druckfestigkeit von mindestens M10 (MG III) geprüft und CE-gekennzeichnet sein.

Die Verwendbarkeit des eingesetzten Produktes muss nachgewiesen sein.

PYRO-SAFE NOVASIT K2
Prüfbericht Nr. 083481.1-Th der MPA Bau Hannover

Handelsvertrieb:
b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH
Glüsinger Straße 86
21217 Seevetal

oder gleichwertig.

01.0001. 1 Lfdm
Herstellen von Abschottungen für Durchführungen von Lüftungsleitungen bzw. Feuerschutzklappen durch Massivwände und Decken bestehend aus Brandschutzmörtel PYRO-SAFE NOVASIT K2.
Feuerwiderstandsklasse der Bauteile F 30 - F 120 nach DIN 4102-4
Hohlraumfreie Vermörtelung von Fugen <= 60 mm um Brandschutzklappen bei Wand-/Deckenstärke <= 150 mm

01.0002. 1 Lfdm
Herstellen von Abschottungen für Durchführungen von Lüftungsleitungen bzw. Feuerschutzklappen durch Massivwände und Decken bestehend aus Brandschutzmörtel PYRO-SAFE NOVASIT K2.
Feuerwiderstandsklasse der Bauteile F 30 - F 120 nach DIN 4102-4
Hohlraumfreie Vermörtelung von Fugen <= 100 mm um Brandschutzklappen bei Wand-/Deckenstärke <= 150 mm

01.0003. 1 Lfdm
Herstellen von Abschottungen für Durchführungen von Lüftungsleitungen bzw. Feuerschutzklappen durch

Position	Menge	Einheit		Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Massivwände und Decken bestehend aus Brandschutzmörtel PYRO-SAFE NOVASIT K2. Feuerwiderstandsklasse der Bauteile F 30 - F 120 nach DIN 4102-4 Hohlraumfreie Vermörtelung von Fugen <= 150 mm um Brandschutzklappen bei Wand-/Deckenstärke <= 150 mm		
01.0004.	1	Lfdm	Herstellen von Abschottungen für Durchführungen von Lüftungsleitungen bzw. Feuerschutzklappen durch Massivwände und Decken bestehend aus Brandschutzmörtel PYRO-SAFE NOVASIT K2. Feuerwiderstandsklasse der Bauteile F 30 - F 120 nach DIN 4102-4 Hohlraumfreie Vermörtelung von Fugen > 150 mm um Brandschutzklappen bei Wand-/Deckenstärke <= 150 mm		