

# Feusilit FSK

Abschottungssystem aus Spezialmörtel zur Durchführung von  
Feuerschutzklappen; Feuerwiderstandsklasse F 30 - F 120 gemäß DIN 4102-4

Fugen

## Einsatzbereiche

Abschottungssystem aus Spezialmörtel zur Durchführung von  
Lüftungsleitungen/Feuerschutzklappen in massiven Wänden und Decken.

## Eigenschaften

- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Raumabschließend
- Temperaturabbauend
- Löschwasserstrahlfest
- Mechanisch stabil

## Verwendbarkeitsnachweis

Mörtel-Prüfbericht der MPA Bau Hannover Nr.:

- 131085 (PYRO-SAFE NOVASIT K2)
- 165790, 17161 (PYRO-SAFE GFM)

## Zusatzmaßnahmen

Keine zusätzlichen Maßnahmen in Massivwänden und -decken im Rohbau notwendig.

## Einbau und Verarbeitung

Nur gemäß abZ und Montageanleitung des Klappenherstellers. Abmessungen der umlaufenden Fuge gemäß Forderungen der abZ des Feuerschutzklappenherstellers.

